

ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - foglio 1

GLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO NON SI SOSTITUISCONO AI VIGILI DEL FUOCO, MA FANNO FRONTE AD INCENDI DI LIMITATA ENTITÀ (INIZIO DI INCENDIO), CIRCOSCRIVENDO LA ZONA IN ATTESA DELL'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI ESTERNI COLLABORANO CON AZIONI DI SUPPORTO FORNENDO OGNI UTILE INFORMAZIONE RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI E/O IMPIANTI.

PERIODICAMENTE HANNO IL COMPITO DI:

- 1. VERIFICARE SE ESISTONO PRESE DI CORRENTE SOVRACCARICHE E CAVI ELETTRICI LOGORI, SFILACCIATI O SCHIACCIATI;**
- 2. RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI IMPEDIMENTO ALL'UTILIZZO DEI MEZZI ANTINCENDIO;**
- 3. CHIUDERE LE PORTE DI COMPARTIMENTAZIONE EVENTUALMENTE APERTE;**
- 4. CONTROLLARE L'EFFICIENZA DELLE LUCI DI EMERGENZA POSIZIONATE LUNGO LE VIE DI FUGA.**

IN CASO DI ANOMALIE RISCONTRATE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL COORDINATORE DELL'EMERGENZA.

ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO - foglio 2

GLI ADDETTI A QUESTA SQUADRA, DURANTE UN'EMERGENZA, RICEVUTA LA SEGNALAZIONE DI ALLARME E SU ISTRUZIONI DEL COORDINATORE DELL'EMERGENZA, RAGGIUNGONO L'AREA INTERESSATA DALL'INCIDENTE ED ESEGUONO I SEGUENTI COMPITI, COMMISURANDO LE AZIONI ALLE CIRCOSTANZE IN ATTO:

- 1. CONTRASTANO L'EVENTO CON LE DIFESE, ATTREZZATURE E RISORSE DISPONIBILI (ESTINTORI, IDRANTI, ECC.);**
- 2. INIZIANO L'OPERA DI ESTINZIONE SOLO CON LA GARANZIA DI UNA VIA DI FUGA SICURA ALLE PROPRIE SPALLE E SENZA METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA INCOLLUMITÀ;**
- 3. A FUOCO ESTINTO, CONTROLLANO ACCURATAMENTE L'AVVENUTO SPEGNIMENTO TOTALE DELLE BRACI;**
- 4. CHIUDONO DALL'ESTERNO LA VALVOLA DI ARRESTO ADDUZIONE GAS DELLA CENTRALE TERMICA;**
- 5. A SECONDA DELLA GRAVITÀ DEL CASO CHIEDONO AL COORDINATORE DELL'EMERGENZA L'APERTURA DELL'INTERRUTTORE GENERALE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL PIANO OVE SI È PRODOTTO L'EVENTO INCIDENTALE O L'APERTURA DELL'INTERRUTTORE GENERALE;**
- 6. LIMITANO LA PROPAGAZIONE DEL FUMO E DELL'INCENDIO CHIUDENDO LE PORTE DI ACCESSO E LE FINESTRE DEI CORRIDOI.**